

EPP dieléctrico e ignífugo

Utiliza los EPP definidos en la Etiqueta de Arco y Choque Eléctrico o en los procedimientos vigentes. Estos deben contar con certificación ISP y se debe realizar *check list* para asegurar que se encuentra en buen estado.



Casco dieléctrico con barbiquejo

- Balaclava o esclavina
(menor o igual a 12 cal/cm²)
- Capucha ignífuga
(mayor a 12 cal/cm²)

Protección facial contra
arco eléctrico

Ropa ignífuga con protección
acorde a la energía incidente

Guantes dieléctricos con guantes
protectores de cuero
Antes de cada uso, verifica la
hermeticidad de los guantes
dieléctricos utilizando un inflador
de aire

Otros EPP específicos
definidos en el análisis
de riesgo

Se prohíbe accesorios
conductores de energía
como cadenas, anillos,
aretes, entre otros.

Calzado dieléctrico mínimo 600 V